

ПРЕДВАРИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ

ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТ НА ПОТРЕБИТЕЛ
КЪМ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА

24.03.2010г.

ДО: **Община Търговище**
гр.Търговище,
пл.Свобода

Е.ОН България
Мрежи АД
Управление проекти и
строителство
ул. Столетов №14
7700 Търговище
www.eon-bulgaria-grid.com

Обект: „*Регионално депо за битови отпадъци за общините Търговище и Попово*”

Местонахождение на обекта: *с.Пайдушко, общ.Търговище,имоти с № 000024, 000025, 000031*

Предназначение: *стопанска дейност*

Брой бъдещи потребители: с трифазно ел.захранване : - *1бр.*

с монофазно ел.захранване: - *няма*

Заявена предоставена мощност (kW): *510 kW*

Брой на фазите: монофазно ел.захранване; трифазно ел.захранване

Категория по осигуреност на електроснабдяването: първа; втора; трета;

Ниво на напрежение (kV): *20 kV*

Срок за въвеждане на обекта в експлоатация:

Правда Пенчева
Т +359-54-861378
F +359-54-830393
Pravda.Pencheva@eon-bulgaria.com

Във връзка с постъпила Ваша Молба за предварително проучване с *вх.№ 10002000226/10.03.2010г.* за възможностите за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа и изготвянето на ПУП/ПЗ, Ви уведомяваме, че:

Електрозахранването на бъдещия обект може да се извърши като се изгради нов трафопост (БКТП) 20 kV във имота ваша собственост съгласно Наредба № 6 за присъединяване на производители и потребители към електроразпределителната мрежа. Новия трафопост (БКТП) може да се присъедини към ЕПО 20 kV за ТП-1 с.Пайдушко, ст.№2 чрез изграждане на ново ЕПО 20kV. Трафопоста да се ситиуира на границата на имота с прилежащият път или в непосредствена близост до нея.

Конкретни технически указания, ще бъдат дадени след подаване на искане за проучване за присъединяване на обект към електроразпределителната мрежа с уточнените инвестиционни намерения.

Е.ОН България | Bulgaria
Мрежи АД
СЪГЛАСУВАНО
Срок на валидност: 1 година
Одобрено: *К. Курчев*
Пласуван: *П. Пенчева*
Датум: *08.04.2010г.*

Управител РОЦ

Шумен/Търговище:.....



/инж.О.Дечков

П. Пенчева
/инж. П.Пенчева/