

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ЗАПОВЕД

№ 3-0-48
Гр.Търговище 09.09.....2009 г.

С постъпило заявление от "Хлебопроизводство и сладкарство" ООД гр.Търговище с вх.№ ТСУ 26-00-566/13.07.2009 г., е направено искане за одобряване на специализирана план-схема към действащия ПУП за водопровод от дълбок сондажен кладенец (ДСК) до цех за бутилиране на минерална вода гр.Търговище.

След проверка на образуваната преписка е установено следното:

Настоящия проект на специализирана план-схема към действащия ПУП е изработен на основание чл.64, ал.2 от Закона за устройство на територията и Предписание № 3-Д-92 от 17.07.2008 г. на Кмета на Община Търговище и предвижда трасе за довеждане на минерална вода от дълбок сондажен кладенец (ДСК) до цеха за бутилирането.

Дълбок сондажен кладенец (ДСК) се намира в поземлен имот № 73626.504.2 по кадастрална карта, който представлява УПИ II, отреден „за складова база” в кв.21 по плана на промишлена зона на гр.Търговище, одобрен със Заповед № 56/06.01.1998 г. Цех за бутилиране на минерална вода се намира в имота на „Хлебопроизводство и сладкарство” ООД гр.Търговище № 73626.504.278 (по кадастрална карта), който имот представлява УПИ I – „за хранително-вкусова промишленост” от кв.16 по плана на промишлена зона.

Трасето на водопровода от ДСК ще бъде прокарано през няколко имота частна собственост, с които има предварителна договореност, ще пресече главния път София – Варна, като детайлите на пресичането (част от работния проект) ще бъдат съгласувани с Главна агенция „Пътища”. Останалата част от трасето ще бъде прокарана под улиците в северната част на града, ще пресече р.Сива и р.Врана, като начина на пресичането ще бъде конкретизиран в работния проект.

Неразделната част от проекта е регистър с координатите на чупки на трасето (Приложение № 1) и регистър на имотите, засегнати от прокарането на водопровода (Приложение № 2).

По трасето не се предвиждат отклонения към други потребители. Максималния диаметър на водопровода Ø 110 мм, като след одобряване на специализирана план-схема и хидравличните изчисления с работния проект ще се конкретизира необходимия диаметър.

Сервитута на водопровода е определен съгласно чл.112, ал.2 от Закона за водите и представлява ивици с ширина 0,60 м, върху които не се разрешават строежи и засаждане на трайни насаждения.

Проекта на трасето е съгласуван с ЧТК АД гр.Варна, БТК, Е.ОН България Мрежи АД и ВиК Търговище, за което има съответните печати и становище.

Проекта е обявен на заинтересованите лица, собствениците на имоти, през които ще премине трасето на водопровода с обявление № ОБ-Т-28/15.07.2009 г. В законоустановеният срок по чл.128, ал.5 от ЗУТ възражения по проекта не са постъпили.

Проекта за ЧИ на ПУП е разгледан и приет от Общинския експертен съвет с Решение по протокол № 8/04.08.2009 г.

Предвид констатираното е установено, че са изпълнени условията на Закона за устройство на територията и изискванията на специалните нормативни актове.

С оглед изложеното и на основание Решение по протокол № 8/04.08.2009 г. на общинския експертен съвет, Заповед №3-01-820/24.08.2009 г. на кмета на Община Търговище и чл.129, ал.2 и във връзка с чл.64, ал.2 от ЗУТ


ОДОБРЯВАМ:

Специализирана план-схема към действащия ПУП за водопровод от дълбок сондажен кладенец (ДСК) до цех за бутилиране на минерална вода гр.Търговище.

Заповедта да се обяви от дирекция ТСУ и архитектура на Община Търговище на всички заинтересовани лица.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от нейното съобщаване пред Административен съд – Търговище чрез Община Търговище.

За кмет на основание Заповед №3-01-820/24.08.2009 г.
ДИМИТРИНА ПЕТКОВА
Зам.-кмет на Община Търговище



Съгласувал:

Л.Желязков - Юрисконсулт

арх.Д.Стефанова – Гл. архитект

инж.Р.Атанасова – Зам.кмет

Изготвил:

инж.Т.Керемидчиева - Началник отдел ТСУ