
	ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ	
	7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/686 12; факс: 0601/620 57, 622 12 e-mail: obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg	

**ОбС-674/14.11.2022 г.
ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ТЪРГОВИЩЕ**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От инж. МИТКО ПАНАЙОТОВ – Заместник-кмет на община Търговище

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Кабелна линия СрН към поземлени имоти с идентификатори 20050.12.54 и 20050.12.55 в землището на с. Давидово, общ. Търговище”

Дами и господа общински съветници,

От заинтересовано лице е постъпило заявление с вх. № 26-00-953/27.10.2022 г., за одобряване на проект на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабелна линия СрН към поземлени имоти с идентификатори 20050.12.54 и 20050.12.55 в землището на с. Давидово, община Търговище”. Изработването на настоящия проект е разрешено с Решение №7 по Протокол № 42 /29.09.2022 г. на Общински съвет Търговище. Проектът е разработен при спазване на изискванията на Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, и съгласно становища от „ЕРП Север” АД с изх. №№ ПВИ-339 и ПВИ-341/16.08.2022 г., за условията за присъединяване на обект за производство на електрическа енергия извън тези, уредени по Закона за енергията от възобновяеми източници. С проекта на Парцеларния план се определят местоположението и сервитутът на проектния електропровод, като се засягат поземлен имот с идентификатор 20050.12.58, вид територия: „Урбанизирана”, с НТП: „за местен път”, улица с осови точки 96-93, вид територия: „Урбанизирана”, с НТП: „за второстепенна улица” - общинска публична собственост, и поземлени имоти с идентификатори 20050.12.54 и 20050.12.55 – собственост на Заявителя. Дължината на проектния електропровод е 346,40 м. Необходимите сервитути са определени съгласно Наредба № 16 / 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, като: за участъка на трасето в урбанизираната територия е по 1,5 м от едната страна на оста на трасето и 0,6 м от другата (към сградите); по 2,0 м от двете страни на оста на трасето (за участъка от електропровода извън урбанизираната територия на с. Давидово).

Проектът на ПУП е обявен на заинтересованите лица с обявление в Държавен вестник, и чрез интернет страницата на община Търговище.

Проектът на ПУП - Парцеларен план е разгледан и приет от Общински експертен съвет по устройство на територията с Решение № 4 по Протокол № 8 от 15.11.2022 г.

С оглед на гореизложеното и във връзка със Заповед № 3-01-897/18.11.2019 г. на Кмета на Община Търговище, предлагам следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 64, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет Търговище одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия СрН към поземлени имоти с идентификатори 20050.12.54 и 20050.12.55 в землището на с.Давидово, община Търговище”, с който се засягат: поземлен имот с идентификатор 20050.12.58 и улица с осови точки 96-93, с. Давидово - общинска публична собственост; и поземлени имоти с идентификатори 20050.12.54 и 20050.12.55 (собственост на Заявителя). Дължината на проектния електропровод е 346,40 м. Необходимите сервитути са определени съгласно Наредба № 16 / 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, като: за участъка на трасето в урбанизираната територия е по 1,5 м от едната страна на оста на трасето и 0,6 м от другата (към сградите); по 2,0 м от двете страни на оста на трасето (за участъка от електропровода извън урбанизираната територия на с.Давидово).

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Търговище пред Административен съд Търговище.

Приложение: ПУП - Парцеларен план.

ВНОСИТЕЛ:

ИНЖ. МИТКО ПАНАЙОТОВ

Заместник- кмет на община Търговище

Съгласували:

Арх. Хр. Цонев - Гл. архитект на община Търговище

Л. Желязков – ст. юриконсулт

инж. Т. Керемидчиева – нач. отдел ТСУ

Изготвил:

инж. Ц. Павлова – гл. експерт ТСУ