
	ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ	
	7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/686 12; факс: 0601/620 57, 622 12 e-mail: obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg	

ОбС-229/14.04.2022

**ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ТЪРГОВИЩЕ**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От инж. МИТКО ПАНАЙОТОВ – Заместник-кмет на община Търговище

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Външно кабелно захранване, кабелни линии СрН и БКТП за обект селскостопанска сграда – увеличаване на мощност в поземлен имот с идентификатор 73626.518.117, кв. Вълбел, гр. Търговище”

Дами и господа общински съветници,

От „Енергия Търговище” АД е постъпило заявление с вх. № 26-00-138/15.02.2022 г., за одобряване на проект на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Външно кабелно захранване, кабелни линии СрН и БКТП за обект селскостопанска сграда – увеличаване на мощност в поземлен имот с идентификатор 73626.518.117, кв. Вълбел, гр. Търговище”. Изработването на настоящия проект е разрешено с Решение №14 по Протокол № 31 /27.01.2022 г. на Общински съвет Търговище. Проектът е разработен при спазване на изискванията на Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове и съгласно становище за условията за присъединяване на обект на клиент към електроразпределителната мрежа с изх. № ПУПРОК-9948/13.12.2021 г. С проекта на Парцеларния план се определят местоположението на външно кабелно захранване, кабелни линии средно напрежение и трафопост (БКТП) за обект селскостопанска сграда – увеличаване на мощност в поземлен имот с идентификатор 73626.518.117, кв. Вълбел, гр. Търговище, като се засяга поземлен имот с идентификатор 73626.317.92 - общинска публична собственост, вид територия: Земеделска, с НТП: „за селскостопански, горски, ведомствен път”. Необходимите сервитути са определени съгласно Наредба № 16 / 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, като: за захранващия електропровод е 1,5 м от едната страна на оста на трасето и 0,6 м от другата (към сградите); за трафопоста, сервитутът е 2,5 м към стените с врати за уредба СрН и НН, и 4,5 м - към стени с врати за трафокилии. Дължината на захранващия електропровод е 58,63 м.

Проектът на ПУП е обявен на заинтересованите лица с обявление в Държавен вестник, бр. 20 /11.03.2022 г., и чрез интернет страницата на община Търговище. По проекта за изменение на ПУП в законоустановения срок, съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ не са постъпили възражения от заинтересовани лица.

Проектът на ПУП - Парцеларен план е разгледан и приет от Общински експертен съвет по устройство на територията с Решение № I по Протокол № 2 от 09.03.2022 г.

С оглед на гореизложеното и във връзка със Заповед № 3-01-897/18.11.2019 г. на Кмета на Община Търговище, предлагам следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 64, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет Търговище одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект : „Външно кабелно захранване, кабелни линии СрН и БКТП за обект селскостопанска сграда – увеличаване на мощност в поземлен имот с идентификатор 73626.518.117, кв. Вълбел, гр. Търговище”, с който се засяга поземлен имот с идентификатор 73626.317.92 - общинска публична собственост. С проекта се определят сервитутите за: захранващия електропровод - 1,5 м от едната страна на оста на трасето и 0,6 м от другата (към сградите); за БКТП - 2,5 м към стените с врати за уредба СрН и НН, и 4,5 м - към стени с врати за трафокилии. Проектната дължина на захранващия електропровод е 58,63 м.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Търговище пред Административен съд Търговище.

Приложение: ПУП - Парцеларен план.

ВНОСИТЕЛ:

ИНЖ. МИТКО ПАНАЙОТОВ

Заместник- кмет на община Търговище

Съгласували:

Арх. Хр. Цонев - Гл. архитект на община Търговище

Л. Желязков – ст. юрисконсулт

инж. Т. Керемидчиева – нач. отдел ТСУ

Изготвил:

инж. Ц. Павлова – гл. експерт ТСУ